

Croonwolter en Dros
[redacted]
Postbus 6073
3002 AB ROTTERDAM

Gemeente Meppel
Postadres
Postbus 501
7940 AM Meppel

Bezoekadres
Grote Oever 26
7941 BJ Meppel
t 14 0522
e postbus@meppel.nl

Datum verzending: 24 september 2021
Behandeld door: mevrouw J. Keen
Telefoonnummer: [redacted]
Kenmerk RUD Drenthe: Z2021-007997
Bijlagen: geen
Onderwerp: milieucontrole - Bremenberweg 2 Meppel

Geachte [redacted]

Op 10 september 2021 hebben de heer M. Kluiters (jurist) en mevrouw J. Keen (toezichthouder) van de RUD Drenthe, namens de gemeente Meppel een controle uitgevoerd bij uw bedrijf gelegen aan de Bremenberweg 2 te Meppel. De controle is in uw bijzijn uitgevoerd. In deze brief informeren wij u over de bevindingen van onze controle.

Doel

Tijdens het bezoek is met u gesproken over de klachten uit de buurt inzake geluids- en geuroverlast. Daarnaast is gecontroleerd op naleving van de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling (hierna: Activiteitenregeling).

Klachten

Vanuit de buurt zijn er verschillende klachten geweest en zijn er handhavingsverzoeken ingediend inzake rook-, geur- en geluidsoverlast.

Aangaande de rook- en geuroverlast heeft u aangegeven reeds bezig te zijn om de rook en geur gerelateerde problematiek in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. Hierin wordt de mogelijkheid onderzocht voor 24 uren monitoring van de rookgassen in combinatie met een technische aanpassing waardoor de installatie op afstand per direct kan worden ingeregeld bij overmatige rookproductie/storingen. In het kader van de voortgang verzoeken wij u om uw plannen te concretiseren in een plan van aanpak en ons dit zo snel mogelijk, **maar binnen 4 weken** na verzending toe te sturen. Wij verzoeken u hiertoe op grond van de voor u geldende zorgplicht van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit. Daarnaast beschouwen wij de rookontwikkeling van 11 augustus 2021 als een ongewoon voorval. In dat kader moet u ook aangeven welke maatregelen u treft om herhaling te voorkomen.

Daarnaast is met u gesproken over de geluidsoverlast, afkomstig van de op het perceel aanwezige chillers. U heeft na de vooraankondiging van 26 augustus jl. direct maatregelen getroffen om de geluidsoverlast naar de buurt zoveel mogelijk te voorkomen. De installatie wordt 's avonds uitgeschakeld, om de overlast in de nachtperiode zoveel mogelijk te beperken, dat is op dit moment afdoende om de geluidsoverlast 's avond en 's nacht binnen het wettelijk gestelde te houden.

Bevindingen controlebezoek

De volgende aspecten zijn gecontroleerd:

- Werking van de biomassa installatie en keuringen/inspecties
- Werking van de koelinstallatie en keuringen/inspecties
- Logboeken
- Bodembedreigende stoffen in verpakking;

Tijdens de controle is geconstateerd dat met betrekking tot onderstaande aspecten nog niet aan alle geldende voorschriften wordt voldaan;

De opslag van Heatpro (waterbehandelingsmiddel) geschiedt niet op de juiste manier. Volgens de etikettering van de cans betreft dit een ADR 8 stof. Opslagen tot 250 liter worden hierbij buiten beschouwing van de PGS 15 gelaten. Echter moeten de bodembedreigende stoffen dan nog wel voldoen aan het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. Een dergelijke opslag moet op dat moment boven een vloeistofdichte voorziening of lekbak worden opgeslagen (art. 4.10 Activiteitenregeling). Deze vrijstelling geldt alleen als de stoffen in de transportverpakking (dus de originele verpakking) zijn gelaten. In uw geval valt de opslag, gezien het aantal cans op de locatie buiten de ondergrens van de PGS, dit betekent dat de opslag dient te geschieden in een daarvoor geschikte PGS opslag ruimte (voorschrift 3.1.1 PGS 15:2016). Er zijn meerdere mogelijkheden om de situatie in overeenstemming te brengen met de voorschriften, waaronder het terugbrengen van de opslag naar minder dan 250 liter. Ook voor de doseerinstallatie geldt dat deze boven een vloeistofdichte vloer of lekbak moet worden geplaatst. Dit om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren zoals in artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit is voorgeschreven.

Wij gaan er van uit dat u de ontstane situatie in overeenstemming zult brengen met de voorschriften. Wij gaan er dan ook vanuit dat dit zo snel mogelijk, **maar binnen 4 weken** na verzending van deze brief is uitgevoerd.

Ten aanzien van de aardgas gestookte installatie is in ons schrijven van 8 januari 2019 (kenmerk Z2017-00015626) aangegeven dat na 1 januari 2021 aan de hand van de uitkomst van de aangesloten urenteller van de gasgestookte CV installatie dient te worden bepaald, of het noodzakelijk is, om een emissiemeting uit te laten voeren. Dit is van toepassing wanneer de gasgestookte CV installatie 500 uur of meer heeft gebrand. Daarom ontvangen wij van u graag het aantal draaiuren over 2020, zodat kan worden bepaald of deze emissiemeting nog moet worden uitgevoerd. Wij verzoeken u ons deze zo snel mogelijk, **maar binnen 4 weken** na verzending toe te sturen.

Hercontrole

Na afloop van de gestelde termijn wordt er door een toezichthouder van de RUD Drenthe een hercontrole uitgevoerd om vast te stellen of de genoemde overtredingen zijn beëindigd. Wij vertrouwen erop dat u tijdig actie onderneemt.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Keen van de RUD Drenthe via telefoonnummer: [REDACTED]

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel,
namens deze,



A. Reiling
Teamleider Toezicht en Handhaving RUD Drenthe

Pagina: 2/2